



Freie und Hansestadt Hamburg  
Bezirksamt Hamburg-Nord  
Bezirksversammlung

<b>Kleine Anfrage nach § 24 BezVG</b> öffentlich  <b>von Herrn B. Kroll, CDU</b>	Drucksachen-Nr.: <b>20-3122</b>
	Datum: 13.06.2016
	Aktenzeichen: 123.30-11

Beratungsfolge	
	Datum
Gremium	

**B-Plan Barmbek Nord 38 - hier Dachausstiege, Terrassen und Attika  
Kleine Anfrage Nr. 96-2016 von Herrn B. Kroll, CDU-Fraktion**

Sachverhalt:

*In den bisherigen Entwürfen für den B-Plan Barmbek Nord 38 sind auf verschiedenen Häusern großzügige Dachausstiege, Terrassen und Attikas vorgesehen.*

***Vor diesem Hintergrund frage ich den Herrn Bezirksamtsleiter:***

1. *Wie groß sind die derzeit geplanten Dachausstiege jeweils?*

Die Dachausstiege sollen folgende Maße haben: 3,50x5,00m=17,50m<sup>2</sup> Höhe: 3m.

2. *Wie groß sind die derzeit dazugehörigen Terrassen jeweils?*

Die dazugehörigen Terrassen sollen eine Fläche von 26,50m<sup>2</sup> haben.

3. *Wie hoch sind die Attikas rund um die Terrassen derzeit jeweils geplant?*

Die Attiken von Oberkante Dachterrasse bis Oberkante Attika sollen eine Höhe von 30cm haben.

4. *Wie hoch sind die Attikas rund um die Dächer derzeit jeweils geplant?*

Siehe Antwort zu 3.

5. *Welche rechtlichen Vorschriften sind bei der Anlage von Terrassen auf Dächern hinsichtlich Absturzsicherheit zu beachten?*

Die Mindesthöhe der Brüstungen wird gemäß § 36 Abs. 4 Nr.2 der Hamburgischen Bauordnung geregelt. Ab einer Absturzhöhe über 12m ist die Brüstung 1,10m hoch auszubilden.

14.06.2016

Harald Rösler

Anlage/n:

Keine