



Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksversammlung

Anfrage nach § 27 BezVG öffentlich CDU-Bezirksfraktion	Drucksachen-Nr.: 20-4087
	Datum: 14.03.2017 Aktenzeichen:

Beratungsfolge		
	Gremium	Datum

Sporthalle Tessenowweg und ATW

Sachverhalt:

Im Bezirk Hamburg-Nord gibt es viele Schulsporthallen, welche sanierungsbedürftig sind. Obwohl der Masterplan "Active City" diesem Anliegen bis zum Jahre 2024 nachkommen will, ist zurzeit nicht erkennbar, ob die Stadtteile in Hamburg-Nord davon profitieren werden. U.a. weigert sich die Behörde für Inneres und Sport vehement, einen Referenten in den zuständigen Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport zu entsenden, um Klarheit und Transparenz zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die zuständige Fachbehörde:

1. In welchen Intervallen finden Wartungsarbeiten seitens Schulbau Hamburg in bezirklichen Sportstätten (hier: Schulsporthallen) in Hamburg-Nord statt? (bitte in Bezug auf die letzten 24 Monate darstellen)
2. Ist es richtig, dass die Sanitärbereiche in den Sporthallen im Tessenowweg und im Alten-Teich-Weg (kurz: ATW) sanierungsbedürftig sind? Wenn ja, warum?
3. Ist es richtig, dass im ATW 2 von 4 Duschen, je nach Umkleide, unansehnlich und quasi unnutzbar sind? (siehe Bilder im Anhang) Wenn ja, seit wann?
4. Ist bekannt, dass im Tessenowweg, je nach Umkleide, 2 von 6 Duschen inakzeptabel aussehen und eine Nutzung unzumutbar ist? Wenn ja, seit wann?
5. Welche Maßnahmen ergreifen Schulbau Hamburg und Bezirksamt Hamburg-Nord, um die Sanitärbereiche an beiden Schule kurzfristig nutzbar zu machen

Dr. Andreas Schott

Nizar Müller
Martin Fischer
Kai Debus

Stellungnahme der Finanzbehörde (SBH | Schulbau Hamburg):

Wartungsarbeiten finden grundsätzlich nach Herstellervorgaben sowie in den gesetzlich vorgeschriebenen Wartungsintervallen statt.

Die Sanitärbereiche in den Sportstätten der Schule Alter Teichweg sind nutzbar. Der optische Zustand ist dem Alter entsprechend. Es ist durch einen Ausfall der Lüftungsanlage zu verstärkter Belastung durch Feuchtigkeit in den Sanitärbereichen gekommen. Die Instandsetzung der Raumluftechnik wird derzeit durchgeführt und voraussichtlich in diesem Sommer abgeschlossen. Mangelhafte Duscharmaturen werden grundsätzlich zeitnah ausgetauscht, ebenso werden gestohlene Duschköpfe zeitnah erneuert. Zudem ist geplant, im Rahmen der laufenden Instandhaltung defekte Fliesen in den Duschen auszutauschen, neue Spiegel in den Umkleiden zu montieren sowie Malerarbeiten vorzunehmen.

Die Duschen in der Sporthalle Tessenowweg 3 befinden sich in einem guten Zustand. Derzeit finden Umbauarbeiten statt, die nach aktueller Planung zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein sollen.





Anlage/n:

Keine